



## Prohlášení o vlastnostech

podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích

<b>1</b> Identifikační kód	BD/G1/3004		
<b>2</b> Typ (provedení)	Čerpací zařízení Sinkamat-K (Malé čerpací zařízení nad podlahu)		
<b>3</b> Specifikace výrobku: (č. položky/sériové č./rozměry atd.)	různé		
<b>4</b> Použití	Sběr a automatické čerpání odpadní vody bez fekálií nad hladinu zpětného vzduší		
<b>5</b> Výrobce	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Zplnomocněný zástupce	Neuvedeno		
<b>7</b> Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 3		
<b>8</b> Harmonizovaná evropská norma a rok	DIN EN 12050-2:2000		
<b>9</b> První označení CE	2007		
<b>10</b> Notifikované místo pro počáteční zkoušky	LGA (NB-Nr. 0197)		
<b>11</b> Protokol o zkoušce č.	LGA Protokol o zkoušce 7313293-05		
<b>12</b> Deklarované vlastnosti	<b>Charakteristika</b>	<b>DIN EN 12050-2</b>	<b>Vlastnost</b>
	Vodotěsnost	4.4	vyhovuje
	Těsnost proti pronikání zápachu	5.2	vyhovuje
	Účinnost čerpání	článek 5	vyhovuje
	Mechanická rezistence	4.4, 5.2, 5.3 a článek 6	vyhovuje
	Hladina hluku	článek A.2	< 70 dB
	Doba použitelnosti	4.4, 5.2, 5.3 a článek 6	vyhovuje
<b>13</b> Ostatní technické dokumenty	Pokyny k instalaci		
<b>14</b> Další informace	-		

Vlastnost výrobku specifikovaného v bodech 2 a 3 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 12. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

Stadtlengsfeld, 10.05.2013

Peter Fröhlich  
jednatel

