



Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

1 Kenncode	BD/G1/3015		
2 Typ (Ausführung)	Pumpstation Muli Max Reihe mit (alle Varianten)		
3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./ Serien-Nr./Abmessungen usw.)	Diverse		
4 Verwendung	Sammeln und automatisches Heben von fäkalienfreiem und/oder fäkalienhaltigem Abwasser über die Rückstauenebene		
5 Hersteller	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Bevollmächtigter	Nicht relevant		
7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3		
8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr	DIN EN 12050-1:2001-05 und DIN EN 12050-2:2001-05		
9 Erstmalige CE-Kennzeichnung	2020		
10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung	LGA (NB-Nr. 0197)		
11 Prüfberichts-Nr.	LGA Prüfbericht 60283380-004 (Sita 200/260/300/400/500 N-ex-G) LGA Prüfbericht 60283380-005 (Sat-V 75/ und 150/2/50D) LGA Prüfbericht 60283380-006 (Sat-(100/150/200)/D)		
12 Wesentliche Merkmale	Merkmal	DIN EN 12050-1/2	Leistung
	Wasserdichtheit	4.2	bestanden
	Geruchsdichtheit	4.2	bestanden
	Hebewirkung	Abschnitt 5	bestanden
	Mechanische Widerstandskraft	4.2, 5.2, 5.9 und Abschnitt 6	bestanden
	Geräuschpegel	Abschnitt A.3	< 70 dB
	Haltbarkeit	4.2, 5.2, 5.9 und Abschnitt 6	bestanden
13 Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung		
14 Weitere Informationen	–		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Stadtlengsfeld, 22.04.2020

Peter Fröhlich
Geschäftsführer

