



Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

1 Kenncode	ST/G1/5016		
2 Typ (Ausführung)	Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopass P		
3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./Serien-Nr./Abmessungen usw.)	Oleopass P NS x (siehe folgende Seite)		
4 Verwendung	Leichtflüssigkeitsabtrennung vom Abwasser zum Schutz von Entwässerungssystemen und Oberflächengewässer		
5 Hersteller	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Bevollmächtigter	Nicht relevant		
7 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 und System 4		
8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Erstmalige CE-Kennzeichnung	2012		
10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung	System 3 - Brandverhalten: NB-Nr. 1508		
11 Prüfberichts-Nr.	Nicht relevant		
12 Wesentliche Merkmale	Merkmal	DIN EN 858-1	Leistung
	Brandverhalten	6.2.8	E
	Flüssigkeitsdicht	6.3.2	bestanden
	Wirksamkeit	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	bestanden
	Tragfähigkeit	6.4	bestanden
	Dauerhaftigkeit	6.2	bestanden
13 Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung		
14 Weitere Informationen	–		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Bürstadt, 25. Juni 2013

Sven Schrothe
Geschäftsführer





Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

Angaben zur CE-Kennung

	
ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
12	
DIN EN 858-1	
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopass P Klasse I mit integriertem Schlammfang	
Werkstoff: PE-HD Einbauteile: PE-HD	

Übersicht der CE gekennzeichneten Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten Typ Oleopass P

NS (x)	SF-Volumen (l)	Ölspeichermenge (l)	Ø D (mm)
3/15	450	240	1320
3/15	670	240	1320
3/15	950	240	1320
6/30	660	235	1320
6/30	1210	235	1320
8/50	820	260	1320
10/50	1080	260	1320

