



Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

1 Kenncode	ST/G1/6004		
2 Typ (Ausführung)	Fettabscheider Lipumax-P-B, D, DM, D (alle Ausbaustufen, alle Nenngrößen)		
3 Produkt-Spezifikation: (Art-Nr./ Serien-Nr./Abmessungen usw.)	Lipumax-P-B, D, DM, D NS x SF y (siehe folgende Seite)		
4 Verwendung	Fettabtrennung vom Abwasser zum Schutz von Entwässerungssystemen und Oberflächengewässer		
5 Hersteller	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Bevollmächtigter	Nicht relevant		
7 Systeme zur Bewertung und Über- prüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 und System 4		
8 Harmonisierte europäische Norm und Jahr	DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Erstmalige CE-Kennzeichnung	2012		
10 Notifizierte Stelle für die Erstprüfung	System 3 - Brandverhalten: NB-Nr. 1508		
11 Prüfberichts-Nr.	Nicht relevant		
12 Wesentliche Merkmale	Merkmal	DIN EN 1825-1	Leistung
	Brandverhalten	5.2.9	E
	Flüssigkeitsdicht	5.3.2	bestanden
	Wirksamkeit	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	bestanden
	Tragfähigkeit	5.4	bestanden
Dauerhaftigkeit	5.2	bestanden	
13 Weitere technische Dokumente	Einbauanleitung		
14 Weitere Informationen	–		

Die Leistung des Produktes gemäß den Nr. 2 und 3 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 12. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 5. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.

Bürstadt, 24. Juni 2013

Sven Schrothe
Geschäftsführer





Leistungserklärung gemäß EU BauPVO 305/2011

Angaben zur CE-Kennung

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
12
DIN EN 1825-1 Abscheideranlagen für Fette Lipumax-P-B, D, DM, D mit integriertem Schlammfang Werkstoff: LLDPE Einbauteile: PE-HD

Übersicht der CE gekennzeichneten Abscheideranlagen für Fette Typ Lipumax-P-B, D, DM, D

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
2	200	100	1320
2	400	100	1320
2/4	400	100	1320
4	800	100	1320
5,5	550	150	1320
5,5	1100	150	1320
7	700	150	1320
8,5	850	150	1320
10	1000	150	1320

