



## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

|   |   |                               |                |
|---|---|-------------------------------|----------------|
| <b>1</b> Identifikationskode  | BD/G1/3004  |                               |                |
| <b>2</b> Typen (Udførelse)  | løfteudstyr Sinkamat-K (lille løfteudstyr, over jorden)                           |                               |                |
| <b>3</b> Produktspecifikation: (Artikelnr./ Serienr./Dimensioner, osv.) | diverse   |                               |                |
| <b>4</b> Anvendelse   | Opsamling og automatisk hævning af fækaliefrit spildevand til tilbageløbsniveauet |                               |                |
| <b>5</b> Producent  | ACO Passavant GmbH<br>Ulsterstraße 3<br>D-36269 Philippsthal                      |                               |                |
| <b>6</b> Autoriseret repræsentant                                       | ikke relevant   |                               |                |
| <b>7</b> Systemer til vurdering og kontrol af ydelsesstabilitet         | system 3  |                               |                |
| <b>8</b> Harmoniserede europæiske normer og udgivelsesår                | DIN EN 12050-2:2000   |                               |                |
| <b>9</b> Førstegangs CE-mærkning  | 2007  |                               |                |
| <b>10</b> Bemyndiget organ til førstegangsprøvning                      | LGA (indeks: 0197)  |                               |                |
| <b>11</b> Prøverapportsnummer   | LGA prøverapport 7313293-05   |                               |                |
| <b>12</b> Hovedtræk   | <b>Funktion</b>   | <b>DIN EN 12050-2</b>         | <b>Ydeevne</b> |
|   | Vandtæthed  | 4.4                           | bestået        |
|   | Lugttæthed  | 5.2                           | bestået        |
|   | Løfteevne   | afsnit 5                      | bestået        |
|   | Mekanisk modstandsevne  | afsnittene 4.4, 5.2, 5.3 og 6 | bestået        |
|   | Støjniveau  | afsnit A.2                    | < 70 dB        |
|   | Holdbarhed  | afsnittene 4.4, 5.2, 5.3 og 6 | bestået        |
| <b>13</b> Andre tekniske dokumenter                                     | Installationsvejledning   |                               |                |
| <b>14</b> Yderligere informationer                                      | -   |                               |                |

Udførelsen af produktet i overensstemmelse med nr. 2 og 3 svarer til den deklarerede ydeevne med nr. 12  
Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklarationen alene fabrikanten i henhold til nr. 5 Underskrevet på vegne af fabrikanten og navnet på producenten.

Stadtlengsfeld, 10 maj 2013

Peter Fröhlich  
Manager

