



## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

|                                                                            |                                                                                                   |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>1</b> Identifikationskode                                               | ST/G1/5014                                                                                        |                              |                |
| <b>2</b> Typen (Udførelse)                                                 | Udskiller for letflydende væsker Oleopass                                                         |                              |                |
| <b>3</b> Produktspecifikation: (Artikel-Nr./ Serien-Nr./Dimensioner, osv.) | Oleopass NS x SF y (se følgende side)                                                             |                              |                |
| <b>4</b> Anvendelse                                                        | Fjernelse af letflydende væsker fra spildevand for beskyttelse af afløbssystemer og overfladevand |                              |                |
| <b>5</b> Producent                                                         | ACO Beton GmbH<br>Mittelriedstraße 25<br>D-68642 Bürstadt                                         |                              |                |
| <b>6</b> Autoriseret repræsentant                                          | ikke relevant                                                                                     |                              |                |
| <b>7</b> Systemer til vurdering og kontrol af ydelsesstabilitet            | system 3 og system 4                                                                              |                              |                |
| <b>8</b> Harmoniserede europæiske normer og udgivelsesår                   | DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 +<br>DIN EN 13501-1:2007                                    |                              |                |
| <b>9</b> Førstegangs CE-mærkning                                           | 2006                                                                                              |                              |                |
| <b>10</b> Bemyndiget organ for førstegangsprøvning                         | System 3 – Brandforholdsregler: indeks: 1508                                                      |                              |                |
| <b>11</b> Prøverapportsnummer                                              | ikke relevant                                                                                     |                              |                |
| <b>12</b> Hovedtræk                                                        | <b>Funktion</b>                                                                                   | <b>DIN EN 858-1</b>          | <b>Ydeevne</b> |
|                                                                            | Reaktion ved brand                                                                                | 6.2.8                        | E              |
|                                                                            | Væsketæthed                                                                                       | 6.3.2                        | bestået        |
|                                                                            | Effektivitet                                                                                      | 4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5 | bestået        |
|                                                                            | Bæredygtighed                                                                                     | 6.4                          | bestået        |
|                                                                            | Holdbarhed                                                                                        | 6.2                          | bestået        |
| <b>13</b> Andre tekniske dokumenter                                        | Installationsvejledning                                                                           |                              |                |
| <b>14</b> Yderligere information                                           | –                                                                                                 |                              |                |

Udførelsen af produktet i overensstemmelse med nr. 2 og 3 svarer til den deklarerede ydeevne med nr. 12  
Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklarationen alene fabrikanten i henhold til nr. 5 Underskrevet på vegne af fabrikanten og navnet på producenten.

Bürstadt, 25. juni 2013

Sven Schrothe  
Manager





## Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011

### Oplysninger til CE-identifikation

|                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |
| ACO Beton GmbH<br>Mittelriedstraße 25<br>68642 Bürstadt                                                                                                                                                                                                      |
| 06                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIN EN 858-1<br><br>Udskilleudstyr til udskille for letflydende væsker<br>Oleopass Klasse I<br>med integreret slamfælde<br><br>Materiale: Beton<br>Indbyggede dele: rustfrit stål og PE-HD<br>Intern belægning: Steopox 246<br>eller Indvendig foring: PE-HD |

### Øversigt over CE mærkede væskeudskillere for letflydende væsker type Oleopass

| NS (x) | SF (y) | Olieoplagringsmængde (l) | Ø D (mm) |
|--------|--------|--------------------------|----------|
| 6/60   | 1200   | 185                      | 1500     |
| 8/80   | 1200   | 185                      | 1500     |
| 8/80   | 1600   | 185                      | 1500     |
| 10/100 | 1000   | 185                      | 1500     |
| 10/100 | 2000   | 185                      | 1500     |
| 15/150 | 1500   | 464                      | 2200     |
| 15/150 | 3000   | 464                      | 2200     |
| 20/200 | 2000   | 594                      | 2200     |
| 20/200 | 4000   | 594                      | 2200     |
| 30/300 | 3100   | 634                      | 2200     |

