



## Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

<b>1</b> Código de marcación	ST/G1/5001		
<b>2</b> Tipo (acabado)	Separador de líquidos fluidos Oleosmart		
<b>3</b> Especificación de la mercancía: (no. de la mercancía/ número de serie/medidas, etc.)	Oleosmart NS x SF y (véase la siguiente página)		
<b>4</b> Aplicación	Separación de los líquidos fluidos de las aguas residuales para proteger a los sistemas de drenaje y a las aguas superficiales		
<b>5</b> Fabricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Representante apoderado	No es relevante		
<b>7</b> Sistemas de evaluar y verificar la continuidad de los rendimientos	Sistema no. 3 y sistema no. 4.		
<b>8</b> Norma europea armonizada y año	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Primera marcación CE	2010		
<b>10</b> Organización notificada para la primera verificación	Sistema no 3 – Comportamiento en caso de incendio: número de marcación: 1508		
<b>11</b> Número del informe de verificación	No es relevante		
<b>12</b> Características esenciales	<b>Característica</b>	<b>DIN EN 1825-1</b>	<b>Capacidad</b>
	Comportamiento en caso de incendio	6.2.8	E
	Hermeticidad	6.3.2	cumple
	Eficiencia	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	cumple
	Capacidad para soportar cargas	6.4	cumple
Durabilidad	6.2	cumple	
<b>13</b> Otros documentos técnicos	Instrucciones de montaje		
<b>14</b> Más información	–		

La capacidad de la mercancía, según los artículos 2 y 3 cumple las especificaciones establecidas en el artículo 12. Exclusivamente el fabricante indicado en el artículo 5 responde por la elaboración de esta declaración de capacidades. Firmado por y a nombre del fabricante.

Bürstadt, 25 de junio de 2013

Sven Schrothe  
Gerente





## Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

### Datos para la marcación CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
<b>10</b>
DIN EN 858-1
Equipos de separación para la separación de líquidos fluidos Oleosmart I. clase Con trampa de fango incorporada
Material estructural: hormigón Elementos incorporados: acero inoxidable y PE-HD Revestimiento interno: Steopox 246 o forro interior: PE-HD

### Revisión de instalaciones de separación de grasa con la marcación de CE

#### Tipo Oleosmart

NS (x)	SF (y)	DN	Ø D (mm)
4	400	142	1000
4	800	211	1200
6	600	396	1500
6	1200	396	1500
10	1000	396	1500
10	2000	396	1500
15	1500	744	2200
10-15	3000	744	2200
6-15	5000	744	2200





**Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)**

20	4000	200	2000
----	------	-----	------

La capacidad de la mercancía, según los artículos 2 y 3 cumple las especificaciones establecidas en el artículo 12. Exclusivamente el fabricante indicado en el artículo 5 responde por la elaboración de esta declaración de capacidades. Firmado por y a nombre del fabricante.

Bürstadt, 25 de junio de 2013

Sven Schrothe  
Gerente

