



Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

1 Código de marcación	ST/G1/5013		
2 Tipo (acabado)	Oleopator - PR separador de líquidos fluidos		
3 Especificación de la mercancía: (número de la mercancía./ número de serie./medidas, etc.)	Oleopator - PR NS x (véase la siguiente página)		
4 Aplicación	Separación de líquidos fluidos de aguas residuales para proteger sistemas de drenaje y aguas superficiales		
5 Fabricante	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Representante apoderado	No es relevante		
7 Sistemas para la evaluación y el control de la continuidad de las capacidades	Sistema no 3 y sistema no 4.		
8 Norma europea armonizada y año	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Primera marcación CE	2006		
10 Organización notificada para la primera verificación	Sistema no 3 – Comportamiento en caso de incendio: número indicativo: 1508		
11 Número del informe de verificación	No es relevante		
12 Características esenciales	Característica	DIN EN 858-1	Capacidad
	Comportamiento en caso de incendio	6.2.8	E
	Hermeticidad	6.3.2	Cumple
	Eficiencia	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	Cumple
	Capacidad para soportar cargas	6.4	Cumple
Durabilidad	6.2	Cumple	
13 Otros documentos técnicos	Instrucciones de montaje		
14 Más información	–		

La capacidad de la mercancía, según los artículos 2 y 3 cumple las especificaciones establecidas en el artículo 12. Exclusivamente el fabricante indicado en el artículo 5 responde por la elaboración de esta declaración de capacidades. Firmado por y a nombre del fabricante.

Bürstadt, 25 de junio de 2013

Sven Schrothe
Gerente





Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

Datos para la marcación CE

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Equipos de separación para la separación de líquidos fluidos Oleopator PR II. clase Con trampa de fango incorporada
Material estructural: Hormigón Elementos incorporados: acero inoxidable y PE-HD Revestimiento interno: Steopox 246 O forro interno: PE-HD

Revisión de los equipos de separación de líquidos fluidos con marcación CE

Tipo Oleopator PR

NS (x)	Volumen de la trampa de fango (l)	Cantidad de aceite almacenado (l)	Ø D (mm)	
80	2750	5852	5100x2500	
100	0	4061	5100x2500	





Declaración de capacidades según decreto 305/2011/UE sobre mercancías de construcción (EU BauPVO 305/2011)

