



Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

1 Tunnuskood	ST/G1/5016		
2 Tüüp (mudel)	Kerge te vedelike eraldi Oleopass P		
3 Toote spetsifikatsioon: (artiklinr / seerianr / mõõtmed jne)	Oleopass P; nimimõõtmed x (vaadake järgmist lehekülge)		
4 Kasutamine	Reoveest kerge te vedelike eraldamine kuivatussüsteemide ja pinnaveekogude kaitsmiseks		
5 Tootja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Volitatud esindaja	Pole oluline		
7 Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemid	Süsteem 3 ja süsteem 4		
8 Ühtlustatud Euroopa standard ja aastaarv	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Esmakordne CE-märgise omistamine	2012		
10 Esmakordse kontrolli teavitatud asutus	Süsteem 3 – tuletundlikkus: NB-nr 1508		
11 Katseprotokolli nr	Pole oluline		
12 Olulised omadused	Omadus	DIN EN 858-1	Tulemus
	Tuletundlikkus	6.2.8	E
	Hermeetiline	6.3.2	Läbitud
	Tõhusus	4, 6.3.1, 6.3.3–6.3.8, 6.5	Läbitud
	Kandevõime	6.4	Läbitud
	Vastupidavus	6.2	Läbitud
13 Edasised tehnilised dokumendid	Paigaldusjuhend		
14 Lisateave	–		

Toote toimivus punktide nr 2 ja 3 kohaselt vastab punkti nr 12 kohaselt deklareeritud toimivusele. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab punkti nr 5 kohaselt ainult tootja. Allkirjastatud tootja nimel.

Bürstadt, 25. juuni 2013

Sven Schrothe
Ettevõtte juht





Toimivusdeklaratsioon standardi BauPVO 305/2011 kohaselt

Teave CE-märgise kohta

	
ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt	
12	
DIN EN 858-1	
Kergvedelike eraldaja eraldusseadmed Oleopass P, I klass Integreeritud mudaeraldiga	
Töömaterjal: HD-polüetüleen Paigaldatavad osad: HD-polüetüleen	

CE-märgisega tähistatud kergvedelike eraldusseadmete ülevaade Tüüp: Oleopass P

Nimimõõtmed (x)	Mudaeraldi maht (maht l)	Õlimahutavus (l)	Ø D (mm)
3/15	450	240	1320
3/15	670	240	1320
3/15	950	240	1320
6/30	660	235	1320
6/30	1210	235	1320
8/50	820	260	1320
10/50	1080	260	1320

