



## Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

<b>1</b> Merkintäkoodi	BD/G1/1007		
<b>2</b> Tyyppi (toimitus)	Lipator-PE rasvan erotin (kaikki nimelliset mitat)		
<b>3</b> Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	erilaisia		
<b>4</b> Sovellutus	Rasvan erotus viemäriverdestä, vedenpoistojärjestelmien ja pintavesien suojelun vuoksi		
<b>5</b> Valmistaja	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
<b>7</b> Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä ja 4. järjestelmä		
<b>8</b> Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 1825-1:2004		
<b>9</b> Ensimmäinen CE-merkintä	2010		
<b>10</b> Ilmoitettu järjestö tulipalon aikana nähdyn käytöksen tutkimukseksi	Prüfinstitut Hoch (ilmoitusnumero: 1508)		
<b>11</b> Tutkimusilmoituksen numero	130532		
<b>12</b> Oleelliset ominaisuudet	<b>Ominaisuus</b>	<b>DIN EN 1825-1</b>	<b>Suoritus</b>
	Käytös tulen sattuessa	5.2.9	E
	Nesteen kireys	5.3.2	mukautuu
	Tehokkuus	4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5	mukautuu
	Kuormankesto kyky	5.4	mukautuu
	Kesto	5.2	mukautuu
<b>13</b> Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
<b>14</b> Lisätietoja	–		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Stadtlengsfeld, 2013. toukokuun 10.

Peter Fröhlich  
Johtaja

