



Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

1	Merkintäkoodi	BD/G1/3002		
2	Tyyppi (toimitus)	Sinkamat-S nosturivarusteet (pieni nosturi, maan alla käytettävä)		
3	Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	erilaisia		
4	Sovellutus	Ulosteettomien jätevesien keräys ja automaattinen nostaminen takaisinvalumistason yläpuolelle		
5	Valmistaja	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6	Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
7	Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä		
8	Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 12050-2:2000		
9	Ensimmäinen CE-merkintä	2000		
10	Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	LGA (merkintänumero: 0197)		
11	Tutkimusilmoituksen numero	LGA tutkimuslausunto 0020317-01		
12	Oleelliset ominaisuudet	Ominaisuus	DIN EN 12050-2	Suoritus
		Vedenpitoisuus	4.4	mukautuu
		Hajunlukitus	5.2	mukautuu
		Nostoteho	5. jakso	mukautuu
		Mekaaninen vastus	4.4, 5.2, 5.3 ja 6. jakso	mukautuu
		Melutaso	2. jakso	< 70 dB
		Seisomistaso	4.4, 5.2, 5.3 ja 6. jakso	mukautuu
13	Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
14	Lisätietoja	—		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Stadtlengsfeld, 2013. toukokuun 10.

Peter Fröhlich
Johtaja

