



Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

1 Merkintäkoodi	BD/G1/3003		
2 Tyyppi (toimitus)	Sinkamat-Z nosturivarusteet (pieni nosturi, maan alla käytettävä)		
3 Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	erilaisia		
4 Sovellutus	Ulosteettomien jätevesien keräys ja automaattinen nostaminen takaisinvalumistason yläpuolelle		
5 Valmistaja	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
7 Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä		
8 Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 12050-2:2000		
9 Ensimmäinen CE-merkintä	2000		
10 Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	LGA (merkintänumero: 0197)		
11 Tutkimusilmoituksen numero	LGA tutkimuslausunto 0020317-01		
12 Oleelliset ominaisuudet	Ominaisuus	DIN EN 12050-2	Suoritus
	Vedenpitoisuus	4.4	mukautuu
	Hajunlukitus	5.2	mukautuu
	Nostoteho	5. jakso	mukautuu
	Mekaaninen vastus	4.4, 5.2, 5.3 ja 6. jakso	mukautuu
	Melutaso	2. jakso	< 70 dB
	Seisomistaso	4.4, 5.2, 5.3 ja 6. jakso	mukautuu
13 Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
14 Lisätietoja	–		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Stadtlengsfeld, 2013. toukokuun 10.

Peter Fröhlich
Johtaja

