



## Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

<b>1</b> Merkintäkoodi	BD/G1/3008		
<b>2</b> Tyyppi (toimitus)	Muli Pro nosturivarusteet, V-sarja (kaikki versiot)		
<b>3</b> Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	erilaisia		
<b>4</b> Sovellutus	Ulosteettomien ja ulostesisältöisten jätevesien keräys ja automaattinen nostaminen takaisinvalumistason yläpuolelle		
<b>5</b> Valmistaja	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
<b>7</b> Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä		
<b>8</b> Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 12050-1:2001		
<b>9</b> Ensimmäinen CE-merkintä	2001		
<b>10</b> Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	LGA (merkintänumero: 0197)		
<b>11</b> Tutkimusilmoituksen numero	LGA tutkimuslausunto 7313293-02		
<b>12</b> Oleelliset ominaisuudet	<b>Ominaisuus</b>	<b>DIN EN 12050-1</b>	<b>Suoritus</b>
	Vedenpitoisuus	4.2	mukautuu
	Hajunlukitus	4.2	mukautuu
	Nostoteho	5. jakso	mukautuu
	Mekaaninen vastus	4,2, 5.2, 5,9 ja 6. jakso	mukautuu
	Melutaso	3. jakso	< 70 dB
	Seisomistaso	4,2, 5.2, 5,9 ja 6. jakso	mukautuu
<b>13</b> Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
<b>14</b> Lisätietoja	-		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Stadtlengsfeld, 2013. toukokuun 10.

Peter Fröhlich  
Johtaja

