



## Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

<b>1</b> Merkintäkoodi	ST/G1/5004		
<b>2</b> Tyyppi (toimitus)	Oleosmart ohuen nesteen erotin		
<b>3</b> Tuotteen spesifikaatio: (erä nro./sarjanumero./mitat, jne.)	Oleomax NS x SF y (katso seuraavaa sivua)		
<b>4</b> Sovellutus	Ohuen nesteen erottaminen viemäriverdestä, vedenpoistojärjestelmien ja pintavesien suojelun vuoksi		
<b>5</b> Valmistaja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6</b> Pätevä edustaja	ei ole oleellinen		
<b>7</b> Suorituksen pysyvyyden arviointi ja sen tarkistukseen käytetyt järjestelmät	3. järjestelmä ja 4. järjestelmä		
<b>8</b> Harmonisoitu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9</b> Ensimmäinen CE-merkintä	2006		
<b>10</b> Ilmoitettu järjestö ensimmäiseen tarkistukseen	3. järjestelmä – Toiminta tulen sattuessa: merkintänumero: 1508		
<b>11</b> Tutkimusilmoituksen numero	ei ole oleellinen		
<b>12</b> Oleelliset ominaisuudet	<b>Ominaisuus</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Suoritus</b>
	Käytös tulen sattuessa	6.2.8	E
	Nesteen kireys	6.3.2	mukautuu
	Tehokkuus	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	mukautuu
	Kuormankesto kyky	6.4	mukautuu
	Kesto	6.2	mukautuu
<b>13</b> Lisätekniset asiakirjat	Kiinnitysohjeet		
<b>14</b> Lisätietoja	–		

Tuotteen suoritus mukautuu erän 2. ja 3 mukaan 12.erässä annettuihin suorituksiin. Ainoastaan erässä 5. mainittu valmistaja on vastuussa tästä suorituslausunnosta. Valmistajan allekirjoittama.

Bürstadt, 2013. kesäkuun 25.

Sven Schrothe  
Johtaja





## Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan

### Tiedot CE-merkintään

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Erotusjärjestelmät ohuen nesteen erottamiseksi Oleomax II. luokka sisäänrakennetulla liejun pitimellä
Rakenneaine: Betoni Sisäänrakennetut elementit: ruostumaton teräs ja PE-HD
Sisäpinnoite: Steopox 246 tai sisäpinta: PE-HD

### CE-merkinnällä varustetut ohuen nesteen erotusjärjestelmien tarkistus Oleomax tyyppi

NS (x)	SF (y)	SF-kapasiteetti (l)	Säilytetyn öljyn määrä (l)	Ø D (mm)
3	300	180	163	1000
3	600	440	163	1000
3 TVO	600	310	506	1000
4	800	420	160	1000
4 TVO	800	400	453	1000
6	1200	588	160	1000
6 TVO	1200	650	512	1200
6	1800	901	576	1500
6	2500	1255	576	1500
6	5000	2500	797	1500
8	1600	901	576	1500
8	2400	1255	576	1500





**Suorituslausunto 305/2011/EU rakennustuotteen määräyksen (EU BauPVO 305/2011) mukaan**

NS (x)	SF (y)	SF-kapasiteetti (l)	Säilytetyn öljyn määrä (l)	Ø D (mm)
8	2500	1255	576	1500
8	5000	2500	798	1500
10	2000	1997	576	1500
10	2500	2520	576	1500
10	5000	2500	798	1750
15	3000	1650	1163	2200
15	5000	2450	1163	2200
20	2000	1000	1163	2200
20	4000	2000	1163	2200
20	5000	2450	1163	2200
20	6000	3000	1163	2200
30	3000	3190	1513	2200
30	5000	4980	1513	2200
30	6000	5830	1513	2200

