



Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

1 Identifikacijski kod	BD/G1/3004		
2 Tip (izvedba)	Prepumpna stanica Sinkamat-K (mala prepumpna stanica Unterflur)		
3 Specifikacija proizvoda: (Br. art./ Serijski br./dimenzije itd.)	Različita		
4 Upotreba	Prikupljanje i automatsko prepumpavanje otpadnih voda bez fekalija iznad razine uspora		
5 Proizvođač	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Opunomoćenik	Nije relevantno		
7 Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava	Sustav 3.		
8 Usklađena europska norma i godina	DIN EN 12050- 2:2000		
9 Prvo dodjeljivanje CE oznake	2007.		
10 Notifikacijsko tijelo za inicijalno ispitivanje	LGA (broj notifikacije 0197)		
11 Izvještaj o ispitivanju br.	LGA izvještaj o ispitivanju 7313293-05		
12 Bitna svojstva	Obilježje	DIN EN 12050- 2	Svojstvo
	Vodonepropusnost	4.4	prošao
	Nepropusnost za mirise	5.2	prošao
	Učinak prepumpavanja	Odlomak 5.	prošao
	Mehanička sila otpora	4.4., 5.2., 5.3. i odlomak 6.	prošao
	Razina buke	Odlomak A.2.	< 70 dB
	Trajnost	4.4., 5.2., 5.3. i odlomak 6.	prošao
13 Daljnja tehnička dokumentacija	Upute za ugradnju		
14 Ostale informacije	-		

Svojstvo proizvoda sukladno toč. 2. i 3. odgovara deklariranom svojstvu prema toč. 12. Sukladno toč. 5., za sastavljanje te Izjave o svojstvima odgovoran je samo proizvođač. Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača.

U Stadtlengsfeldu, 10.05.2013.

Peter Fröhlich
Direktor

