



## Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

<b>1</b> Identifikacijski kod	BD/G1/3012		
<b>2</b> Tip (izvedba)	Prepumpna stanica Muli Pro VA		
<b>3</b> Specifikacija proizvoda: (Br. art./ Serijski br./dimenzije itd.)	Različita		
<b>4</b> Upotreba	Prikupljanje i automatsko prepumpavanje otpadnih voda bez fekalija i s fekalijama iznad razine uspora		
<b>5</b> Proizvođač	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Opunomoćenik	Nije relevantno		
<b>7</b> Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava	Sustav 3.		
<b>8</b> Usklađena europska norma i godina	DIN EN 12050-1:2001		
<b>9</b> Prvo dodjeljivanje CE oznake	2001.		
<b>10</b> Notifikacijsko tijelo za inicijalno ispitivanje	LGA (broj notifikacije 0197)		
<b>11</b> Izvještaj o ispitivanju br.	LGA izvještaj o ispitivanju 7313293-03		
<b>12</b> Bitna svojstva	<b>Obilježje</b>	<b>DIN EN 12050-1</b>	<b>Svojstvo</b>
	Vodonepropusnost	4.2	prošao
	Nepropusnost za mirise	4.2	prošao
	Učinak prepumpavanja	Odlomak 5.	prošao
	Mehanička sila otpora	4,2., 5.2., 5,9. i odlomak 6.	prošao
	Razina buke	Odlomak A.3.	< 70 dB
	Trajnost	4,2., 5.2., 5,9. i odlomak 6.	prošao
<b>13</b> Daljnja tehnička dokumentacija	Upute za ugradnju		
<b>14</b> Ostale informacije	-		

Svojstvo proizvoda sukladno toč. 2. i 3. odgovara deklariranom svojstvu prema toč. 12. Sukladno toč. 5., za sastavljanje te Izjave o svojstvima odgovoran je samo proizvođač. Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača.

U Stadtlengsfeldu, 10.05.2013.

Peter Fröhlich  
Direktor

