



## Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

<b>1</b> Identifikacijski kod	BD/G1/4001		
<b>2</b> Tip (izvedba)	Podrumski slivnik Junior s protupovratnim zatvaračem (tip 5., DN 100)		
<b>3</b> Specifikacija proizvoda: (Br. art./ Serijski br./dimenzije itd.)	Različita		
<b>4</b> Upotreba	Zaštita objekata od uspora		
<b>5</b> Proizvođač	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Opunomoćenik	Nije relevantno		
<b>7</b> Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava	Sustav 4.		
<b>8</b> Usklađena europska norma i godina	DIN EN 13564-1:2002		
<b>9</b> Prvo dodjeljivanje CE oznake	2006.		
<b>10</b> Notifikacijsko tijelo za inicijalno ispitivanje	Nije relevantno		
<b>11</b> Izvještaj o ispitivanju br.	Nije relevantno		
<b>12</b> Bitna svojstva	<b>Obilježje</b>	<b>DIN EN 13564-1</b>	<b>Svojstvo</b>
	Plinonepropusnost	6.4	prošao
	Vodonepropusnost	6.4	prošao
	Učinkovitost	6.1,6.4	prošao
	Temperaturna postojanost	5	prošao
	Mehanička čvrstoća	5.6	prošao
	Postojanost	7	prošao
<b>13</b> Daljnja tehnička dokumentacija	Upute za ugradnju		
<b>14</b> Ostale informacije	-		

Svojstvo proizvoda sukladno toč. 2. i 3. odgovara deklariranom svojstvu prema toč. 12. Sukladno toč. 5., za sastavljanje te Izjave o svojstvima odgovoran je samo proizvođač. Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača.

U Stadtlengsfeldu, 10.05.2013.

Peter Fröhlich  
Direktor

