



Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

1 Identifikacijski kod	ST/G1/5010																				
2 Tip (izvedba)	Separator lakih tekućina Oleotop plus																				
3 Specifikacija proizvoda: (Br. art./ Serijski br./dimenzije itd.)	Oleotop plus NS x SF y (vidi sljedeću stranicu)																				
4 Upotreba	Odvajanje lakih tekućina od otpadnih voda za zaštitu sustava odvodnjavanja i površinskih voda																				
5 Proizvođač	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt																				
6 Opunomoćenik	Nije relevantno																				
7 Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava	Sustav 3. i sustav 4.																				
8 Usklađena europska norma i godina	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007																				
9 Prvo dodjeljivanje CE oznake	2006.																				
10 Notifikacijsko tijelo za inicijalno ispitivanje	Sustav 3. - požarna svojstva: broj notifikacije 1508																				
11 Izvještaj o ispitivanju br.	Nije relevantno																				
12 Bitna svojstva	<table border="1"><thead><tr><th>Obilježje</th><th>DIN EN 858-1</th><th>Svojstvo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Požarna svojstva</td><td>6.2.8</td><td>E</td></tr><tr><td>Nepropusnost za tekućine</td><td>6.3.2</td><td>prošao</td></tr><tr><td>Učinkovitost</td><td>4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5</td><td>prošao</td></tr><tr><td>Nosivost</td><td>6.4</td><td>prošao</td></tr><tr><td>Postojanost</td><td>6.2</td><td>prošao</td></tr></tbody></table>	Obilježje	DIN EN 858-1	Svojstvo	Požarna svojstva	6.2.8	E	Nepropusnost za tekućine	6.3.2	prošao	Učinkovitost	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	prošao	Nosivost	6.4	prošao	Postojanost	6.2	prošao		
	Obilježje	DIN EN 858-1	Svojstvo																		
	Požarna svojstva	6.2.8	E																		
	Nepropusnost za tekućine	6.3.2	prošao																		
	Učinkovitost	4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5	prošao																		
Nosivost	6.4	prošao																			
Postojanost	6.2	prošao																			
13 Daljnja tehnička dokumentacija	Upute za ugradnju																				
14 Ostale informacije	–																				

Svojstvo proizvoda sukladno toč. 2. i 3. odgovara deklariranom svojstvu prema toč. 12. Sukladno toč. 5., za sastavljanje te Izjave o svojstvima odgovoran je samo proizvođač. Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača.

U Bürstadu, 25. lipnja 2013.

Sven Schrothe
Direktor





Izjava o svojstvima sukladno Europskoj uredbi o građevnim proizvodima br. 305/2011

Podaci o CE oznaci

ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt
06
DIN EN 858-1
Separacijska postrojenja za separatore lakih tekućina Oleotop plus I. klasa s integriranim sakupljačem mulja
Materijal: Beton Ugradbeni dijelovi: nehrđajući čelik i PE-HD Unutarnja zaštita: Steopox 246 ili unutarnja obloga: PE-HD

Pregled postrojenja za odvajanje lakih tekućina s CE oznakom
Tip Oleotop plus

Nominalna veličina (x)	Sakupljač mulja (y)	Volumen sakupljača mulja (l)	Količina ulja u spremniku (l)	Ø D (mm)
3-6	600	362	350	1500
6	2500	1317	350	1500
8-10	2500	1292	520	2200
8-10	5000	2662	520	2200
15	3000	1502	638	2200
15-20	5000	2509	638	2200
20	4000	2015	638	2200
20	6000	3003	638	2200
30	6000	2949	835	2670

