



Izjava o svojstvima sukladno Europskoj Uredbi o građevnim proizvodima (EU BauPVO) br. 305/2011

| 1 Identifikacijski kod | ST/G1/6004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------|----------|------------------|-------|---|--------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------|--------|----------|-----|--------|-------------|-----|--------|--|--|
| 2 Tip (izvedba) | Separator masti Lipumax-P-B, D, DM, D (sve etape izgradnje, sve nominalne veličine) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Specifikacija proizvoda: (Br. art./ Serijski br./dimenzije itd.) | Lipumax-P-B, D, DM, D NS x SF y (vidi sljedeću stranicu) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 Upotreba | Odvajanje masti od otpadnih voda za zaštitu sustava odvodnjavanja i površinskih voda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Proizvođač | ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Opunomoćenik | Nije relevantno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 Sustavi ocjenjivanja i provjere postojanosti svojstava | Sustav 3. i sustav 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Usklađena europska norma i godina | DIN EN 1825-1:2004 + DIN EN 1825-2:2002 + DIN EN 13501-1:2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 Prvo dodjeljivanje CE oznake | 2012. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Notifikacijsko tijelo za inicijalno ispitivanje | Sustav 3. - požarna svojstva: broj notifikacije 1508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Izvještaj o ispitivanju br. | Nije relevantno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Bitna svojstva | <table border="1"><thead><tr><th>Obilježje</th><th>DIN EN 1825-1</th><th>Svojstvo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Požarna svojstva</td><td>5.2.9</td><td>E</td></tr><tr><td>Nepropusnost za tekućine</td><td>5.3.2</td><td>prošao</td></tr><tr><td>Učinkovitost</td><td>4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5</td><td>prošao</td></tr><tr><td>Nosivost</td><td>5.4</td><td>prošao</td></tr><tr><td>Postojanost</td><td>5.2</td><td>prošao</td></tr></tbody></table> | Obilježje | DIN EN 1825-1 | Svojstvo | Požarna svojstva | 5.2.9 | E | Nepropusnost za tekućine | 5.3.2 | prošao | Učinkovitost | 4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5 | prošao | Nosivost | 5.4 | prošao | Postojanost | 5.2 | prošao | | |
| | Obilježje | DIN EN 1825-1 | Svojstvo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Požarna svojstva | 5.2.9 | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nepropusnost za tekućine | 5.3.2 | prošao | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Učinkovitost | 4, 5.3.1, 5.3.3 – 5.3.10, 5.5 | prošao | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nosivost | 5.4 | prošao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postojanost | 5.2 | prošao | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 Daljnja tehnička dokumentacija | Upute za ugradnju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Ostale informacije | – | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Svojstvo proizvoda sukladno toč. 2. i 3. odgovara deklariranom svojstvu prema toč. 12. Sukladno toč. 5., za sastavljanje te Izjave o svojstvima odgovoran je samo proizvođač. Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača.

U Bürstadu, 24. lipnja 2013.

Sven Schrothe
Direktor





Izjava o svojstvima sukladno Europskoj uredbi o građevnim proizvodima br. 305/2011

Podaci o CE oznaci

| |
|---|
| |
| ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt |
| 12 |
| DIN EN 1825-1 |
| Postrojenja za odvajanje masti Lipumax-P-B, D, DM, D s integriranim sakupljačem mulja |
| Materijal: Linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) |
| Ugradbeni dijelovi: PE-HD |

Pregled postrojenja za odvajanje masti s CE oznakom Tip Lipumax-P-B, D, DM, D

| Nominalna veličina (x) | Sakupljač mulja (y) | DN | Ø D (mm) |
|------------------------|---------------------|-----|----------|
| 2 | 200 | 100 | 1320 |
| 2 | 400 | 100 | 1320 |
| 2/4 | 400 | 100 | 1320 |
| 4 | 800 | 100 | 1320 |
| 5,5 | 550 | 150 | 1320 |
| 5,5 | 1100 | 150 | 1320 |
| 7 | 700 | 150 | 1320 |
| 8,5 | 850 | 150 | 1320 |
| 10 | 1000 | 150 | 1320 |

