



Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

1 Codice	BD/G1/3002		
2 Tipo (fattura)	Impianto di sollevamento Sinkamat-S (piccolo impianto di sollevamento, sotterraneo)		
3 Caratteristiche: (Numero del lotto/ Numero di serie/dimensioni etc.)	diverso		
4 Uso previsto	Raccolta e sollevamento automatico sopra il livello di riflusso di acque reflue prive di materiale fecale		
5 Fabbricante	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Mandatario	non applicabile		
7 Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3		
8 Norma armonizzata ed anno	DIN EN 12050-2:2000		
9 Il primo marcatura CE	2000		
10 Organismo notificato per il primo test	LGA (indice: 0197)		
11 Numero del rapporto di prova	Rapporto di LGA test 0020317-01		
12 Caratteristiche essenziali	Caratteristico	DIN EN 12050-2	Prestazione
	Resistenza all'acqua	4.4	conforme
	Tenuta di odore	5.2	conforme
	Effetto di sollevamento	Fase 5	conforme
	Resistenza meccanico	Fase 4.4, 5.2, 5.3 e 6	conforme
	Livello acustico	Fase A.2	< 70 dB
	Stabilità	Fase 4.4, 5.2, 5.3 e 6	conforme
13 Altri documenti tecnici	Guida di montaggio		
14 Altre informazioni	-		

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 12. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Stadtlengsfeld, 10 Maggio 2013

Peter Fröhlich
Amministratore Operativo

