



## Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

<b>1</b> Codice	BD/G1/3004		
<b>2</b> Tipo (fattura)	Impianto di sollevamento Sinkamat-K (piccolo impianto di sollevamento, sotterraneo)		
<b>3</b> Caratteristiche: (Numero del lotto/ Numero di serie/dimensioni etc.)	diverso		
<b>4</b> Uso previsto	Raccolta e sollevamento automatico sopra il livello di riflusso di acque reflue prive di materiale fecale		
<b>5</b> Fabbricante	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Mandatario	non applicabile		
<b>7</b> Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione	Sistema 3		
<b>8</b> Norma armonizzata ed anno	DIN EN 12050-2:2000		
<b>9</b> Il primo marcatura CE	2007		
<b>10</b> Organismo notificato per il primo test	LGA (indice: 0197)		
<b>11</b> Numero del rapporto di prova	Rapporto di LGA test 7313293-05		
<b>12</b> Caratteristiche essenziali	<b>Caratteristico</b>	<b>DIN EN 12050-2</b>	<b>Prestazione</b>
	Resistenza all'acqua	4.4	conforme
	Tenuta di odore	5.2	conforme
	Effetto di sollevamento	Fase 5	conforme
	Resistenza meccanico	Fase 4.4, 5.2, 5.3 e 6	conforme
	Livello acustico	Fase A.2	< 70 dB
	Stabilità	Fase 4.4, 5.2, 5.3 e 6	conforme
<b>13</b> Altri documenti tecnici	Guida di montaggio		
<b>14</b> Altre informazioni	-		

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 12. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Stadtlengsfeld, 10 Maggio 2013

Peter Fröhlich  
Amministratore Operativo

