



Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 Codice | ST/G1/5013 | | |
| 2 Tipo (fattura) | Separatore di fluido sottile Oleopator-PR | | |
| 3 Caratteristiche: (Numero del lotto/ Numero di serie/dimensioni etc.) | Oleopator-PR NS x (vedi la prossima pagina) | | |
| 4 Uso previsto | Separazione di fluidi sottili dall'acque reflue per la protezione di sistemi di drenaggio ed acque superficiali | | |
| 5 Fabbricante | ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt | | |
| 6 Mandatario | non applicabile | | |
| 7 Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione | sistema 3 e sistema 4 | | |
| 8 Norma armonizzata ed anno | DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007 | | |
| 9 Il primo marcatura CE | 2006 | | |
| 10 Organismo notificato per il primo test | sistema 3 – Reazione al fuoco: indice: 1508 | | |
| 11 Numero del rapporto di prova | non applicabile | | |
| 12 Caratteristiche essenziali | Caratteristico | DIN EN 858-1 | Prestazione |
| | Reazione al fuoco | 6.2.8 | E |
| | Assorbimento d'acqua | 6.3.2 | conforme |
| | Efficienza | 4, 6.3.1, 6.3.3 – 6.3.8, 6.5 | conforme |
| | Portata | 6.4 | conforme |
| Durabilità | 6.2 | conforme | |
| 13 Altri documenti tecnici | Guida di montaggio | | |
| 14 Altre informazioni | – | | |

La prestazione del prodotto di cui ai punti 2 e 3 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 12. Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 5. Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Bürstadt, 25 Giugno 2013

Sven Schrothe
Amministratore Operativo





Dichiarazione di prestazione ai sensi del Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione (EU BauPVO 305/2011)

Dati per la marcatura CE

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |
| ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 68642 Bürstadt |
| 06 |
| DIN EN 858-1 |
| Attrezzature per la separazione di fluidi sottili Oleopator-PR Classe 2 con raccolta fango integrato |
| Material strutturale: Concreto Elementi incorporati: acciaio inossidabile e PE-HD Rivestimento interno: Steopox 246 oppure fodero interno PE-HD |

Sommario di attrezzature per la separazione di fluido sottile con marcatura CE Tipo Oleopator-PR

| NS (x) | Capacità di raccolta fango (l) | Quantità di olio stoccato (l) | Dimensione (mm) |
|--------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 80 | 2750 | 5852 | 5100 x 2500 |
| 100 | 0 | 4061 | 5100 x 2500 |

