



Eksploatacinių savybių deklaracija

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 305/2011, kuriuo nustatomos darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos

Identifikacijos kodas	ST/FI1/5022
Tipas	Naftos produktų atskirtuvas Oleopass G
Naudojimas	Naftos produktų pašalinimas iš nuotekų apsaugant drenažo sistemas ir paviršiaus vandenį
Gamintojas	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
Atitikties atestavimo sistema	Sistema 4: Gamintojas nustatė tipą pagal sistemos 4 paremtus bandymus, skaičiavimus, lentelėje pateiktas vertes (ar produkto dokumentaciją) ir vykdė produkcijos gamybos kontrolę
Reakcijos į ugnį atitikties atestavimo sistema	Sistema 3: Agentūra "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) atliko testus dėl stiklo pluošto (klasė D) atsparumo ugniai ir agentūra "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) atliko testus dėl PE atsparumo ugniai (klasė E) pagal sistemą 3

Naftos produktų atskirtuvas yra pagamintas pagal Statybos produktų direktyvą 305/2011/EWG.

Išleidimo metu buvo pritaikyti šie suderintieji standartai:

EN 858-1:2005	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 1 dalis: konstrukcija, veikimas ir testavimas, ženklavimas ir kokybės tikrinimas
EN 858-2:2003	Naftos produktams skirta atskirtuvų sistema – 2 dalis: nominalaus dydžio parinkimas, montavimas, eksploatavimas ir priežiūra
EN 13501-1:2007	Statybinių gaminių ir pastatų klasifikavimas pagal ugnies atsparumą – 1 dalis: klasifikavimas panaudojant bandymų duomenis iš statybinių gaminių reakcijos į ugnį.

Pagrindinės savybės	EN 858-1	Įvykdymas
Reakcija į ugnį	6.2.8	E
Skysčio sandarumas	6.3.2	išlaikyta
Efektyvumas	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	išlaikyta
Laikomoji galia	6.4	išlaikyta
Ilgamžiškumas	6.2	išlaikyta

Vesivehmaa, liepos 8, 2013


Jacob Henckel (Managing Director)
Signed for and on behalf of the manufacturer

CE
ACO Nordic Oy Vesivehmaantie 127 17130 Vesivehmaa 13
EN 858-1 Naftos produktų atskirtuvas Oleopass G klasė 1 Su integruota apibėgimo linija Su integruota smėliagaude NS 6-30 DoP: ST/FI1/5022 Medžiaga: Stiklo pluoštas Vidinės dalys: PE Laikomoji galia: 15 kN Reakcija į ugnį: klasė E

CE ženklu pažymėtų naftos produktų atskirtuvų apžvalga
Tipas Oleopass G

NS	Smėliagaudė	Naftos produktų	Ø D
		talpyklos tūris	
		(l)	(mm)
6/60-600	600	171	1500
6/60-1200	1200	171	1500
6/60-1800	1800	171	1500
8/80-800	800	171	1500
8/80-1600	1600	171	1500
8/80-2400	2400	171	1500
10/100-1000	1000	171	1500
10/100-2000	2000	171	1500
10/100-3000	3000	171	1500
15/150-1500	1500	444	2200
15/150-3000	3000	444	2200
15/150-4500	4500	444	2200
20/200-2000	2000	570	2200
20/200-4000	4000	570	2200
20/200-6000	6000	570	2200
30/300-3000	3000	612	2200
30/300-6000	6000	612	2200
30/300-9000	9000	612	2200