



Prestatieverklaring volgens Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad

1 Controle code	BD/G1/3004		
2 Type (model)	Sinkamat-K hijstoestel (klein hijstoestel, bovengronds)		
3 Productspecificatie: (artikelnr./serienr./Grootte, enz.)	verschillend		
4 Gebruik	Afvalwateren zonder ontlasting verzamelen en automatisch opheffen boven de mate van terugstroming		
5 Fabrikant	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Gevolmachtigde	niet relevant		
7 Systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties	Systeem 3		
8 Geharmoniseerde Europese norm en jaar	DIN EN 12050-2:2000		
9 Eerste CE-markering	2007		
10 Aangemelde instantie voor het eerste onderzoek	LGA (index: 0197)		
11 Nummer van het onderzoeksverslag	LGA testrapport 7313293-05		
12 Relevante eigenschappen	Eigenschap	DIN EN 12050-2	Vermogen
	Waterdichtheid	4.4	geschikt
	Geurdichtheid	5.2	geschikt
	Hefeffect	Fase 5	geschikt
	Mechanische weerstand	Secties 4.4, 5.2, 5.3 en 6	geschikt
	Geluidsniveau	Sectie A.2	< 70 dB
	Stabiliteit	Secties 4.4, 5.2, 5.3 en 6	geschikt
13 Andere technische documenten	Installatievoorschriften		
14 Meer informatie	-		

De prestatie van het product voldoet volgens de artikelen 2 en 3 aan de prestatie zoals vermeld in artikel 12. Als verantwoordelijke voor het opstellen van deze prestatieverklaring geldt alleen de fabrikant vermeld in artikel 5. Ondertekend voor en namens de fabrikant.

Stadtlengsfeld, 10 mei 2013

Peter Fröhlich
General Manager

