



Ytelseserklæring i samsvar med EU 305/2011 byggevaredirektivet (EU BauPVO 305/2011)

1 Identifikasjonskode	BD/G1/3003		
2 Type (utføring)	Sinkamat-Z heveanlegg (lite heveanlegg, underjordisk)		
3 Produktspesifikasjoner: (parti/serienummer./størrelser, m.m.)	varierende		
4 Bruksområde	Samling av fekaliefritt avløpsvann og automatisk heving over det maksimale tilbakeslagsnivå.		
5 Produsent	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
6 Autorisert representant	Ikke relevant		
7 System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	3. system		
8 Harmonisert europeisk standard og år	DIN EN 12050-2:2000		
9 Første CE-merking	2000		
10 Teknisk kontrollorgan for den første testen	LGA (nummer: 0197)		
11 Testrapport nummer	LGA testrapport 0020317-01		
12 Vesentlige egenskaper	Egenskap	DIN EN 12050-2	Ytelse
	Vanntetthet	4.4	bestått
	Luktfrihet	5.2	bestått
	Heveeffekt	5. avsnitt	bestått
	Mekanisk motstandsevne	4.4, 5.2, 5.3 og 6. avsnitt	bestått
	Støynivå	A.2 avsnitt	< 70 dB
Stabilitet	4.4, 5.2, 5.3 og 6. avsnitt	bestått	
13 Andre tekniske dokumenter	Installasjonsveiledning		
14 Videre informasjon	-		

Ytelsen for varen som angitt i nr. 2 og 3, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 12. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 5. Undertegnet for og på vegne av produsenten av.

Stadtlengsfeld, 10.05.2013

Peter Fröhlich
daglig leder

