



## Declaração de desempenho de acordo com o regulamento 305/2011/EU sobre os produtos de construção (EU BauPVO 305/2011)

<b>1</b> Código de identificação	BD/G1/3001		
<b>2</b> Tipo (modelo)	Estação elevatória Multi-Mini (todas as versões)		
<b>3</b> Especificações do produto: (No. de artigo/de série/dimensões, etc.)	diferente		
<b>4</b> Utilizações previstas	Coleção de águas residuais isentas de materiais fecais, e elevação automática do nível delas acima o de retorno		
<b>5</b> Fabricante	ACO Passavant GmbH Ulsterstraße 3 D-36269 Philippsthal		
<b>6</b> Mandatário	não é relevante		
<b>7</b> Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho	Sistema 3 °		
<b>8</b> Norma Europeia harmonizada e ano de emissão	DIN EN 12050-2:2000		
<b>9</b> Primeira oposição da Marcação CE	2012		
<b>10</b> Organismo Notificado para efetuar a avaliação inicial	LGA (número índice: 0197)		
<b>11</b> Número do relatório de avaliação	LGA relatório de avaliação 7312240-01		
<b>12</b> Características essenciais	<b>Característica</b>	<b>DIN EN 12050-2</b>	<b>Desempenho</b>
	Permeabilidade à água	4.2	aprovado
	Retenção de odores	5.2	aprovado
	Efeito de elevação	Seção 5	aprovado
	Resistência mecânica	Seção 4.4, 5.2, 5.3 e 6.	aprovado
	Nível de ruído	Seção A.2	< 70 dB
Estabilidade	Seção 4.4, 5.2, 5.3 e 6.	aprovado	
<b>13</b> Outros documentos técnicos	Guia de instalação		
<b>14</b> Informações adicionais	-		

O desempenho do produto identificado nos pontos 2 e 3 é conforme o desempenho declarado no ponto 12. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 5. Assinado por e em nome do fabricante:

Stadtlengsfeld, 10 de Maio de 2013

Peter Fröhlich  
Gerente

